Doklad o kontrole provozuschopnosti zařízení pro zásobování

POŽÁRNÍ VODOU

ROVEDENÉ V SOULADU S VYHLÁŠKOU Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., s normativními požadavky - ČSN 730873, ČSN EN-671-1 a ČSN EN-671-2 a s průvodní dokumenta

ZÁKAZNÍK (provozovatel zařízení)		**TECHNIK**
Název/jméno příjmení	KVINT Vlachovo Březí s.r.o.	Požární ochrana
Sídlo/místo podnikání/bydliště	Konopiště 45, Lipovice 38422	Ladislav Aleš
IČ	60647621	Trhonín 36, Vimperk 38501
Zapsán v OR nebo jiné evidenci		IČ: 73550507 DIČ: CZ 8109211660
Adresa objektu	Kašperské Hory – Smetanova	Číslo zápisu: 5/8/26 — Strana/počet: 1

Poř. číslo	Umístění zařízení	Druh zařízení	Výrobce	Typové označení	Hubice pr. mm	Průtokový tlak BAR	Průtok vody Q l.s	Zjištěné závady	Výsledek kontroly	
									Nevyhovuje	Vyhovuje
1	U statku	NH	---	B 75	2x10	4,1	7,02	---		ANO
2	U Vrakoviště	PH	---	B 75	2x10	3,8	6,76	---		ANO
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										

Instalace odběrných míst požární vody, popř. požárního potrubí a jejich rozmístění dle ČSN 73 08 73 **odpovídá** projektu:

Zdroj vody: Veřejný řád	Druh rozvodu: Větvové	Jmen. světel. Dn mm: 80

Jiné závady a doporučení, výměny součástí zařízení:

VYSVĚTLIVKY ZNAČEK

Druh zařízení		Označení výrobce		Zjištěné závady	
VH	vnitřní hydrantový systém	-	nezjištěn	1	nevyhovující průtok
NH	nadzemní hydrant	PH	Pavliš - Hartmann	2	chybějící hadice
PH	podzemní hydrant	KO	Kodreta	3	nevyhovující EN 671 - 3
S	skříň vybavena příd. hadicí	HW	Hawle	4	chybějící proudnice
PP	požární potrubí	VPO	Výzbrojna požární ochrany	5	neovladatelný ventil
PZ	požární žebřík	ČE	Červinka	6	protékající ventil
ČS	čerpací stanice			7	chybějící rozeta ventilu
PM	plnící místo			8	chybějící páka ventilu
VS	požární výtokový stojan			9	poškozená hydrantová skříň
				10	netěsnící navyják
				11	poškozený - nefunkční navyják
				12	střed hydr. skř. není 1.1 -1.3m nad podlah

Dat.prov. Kontroly: 29.8.2026	Kontrolu provedl - podpis, razítko:	Zkontroloval: – Z – OZO – 55/2025 – Ladislav Aleš	Převzal (zákazník):
Dat. příští kontroly: 29.8.2027	REVIZNÍ TECHNIK LADISLAV ALEŠ POŽÁRNÍ OCHRANA IČO: 73550507 TEL.: 731 515 892	Ladislav Aleš Odborná způsobilá osoba v požární ochraně Z - OZO - 55/2025	