Šumavské vodovody a kanalizace a.s., Laboratoř ŠVK

Zkušební laboratoř č. 1335 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

Koldinova 530, 339 01 Klatovy

Telefon: 376 356 284

Zákazník: **EVK Kašperské Hory**
Adresa: Smetanova 156
34192 Kašperské Hory

Protokol č. 2026/01076

Místo odběru: Kašperské Hory vodojem
Odběr provedl: Bělohubý viz hromadná průvodka 45/2026
Příjem provedl: Márová Anna DiS
Typ odběru: bodový
Klasifikace vzorku: voda - pitná, krácený rozbor dle vyhl. 252/2004 Sb.

Datum odběru: 05.11.2026
Datum příjmu: 05.11.2026
Datum provedení: 05.11.2026 - 11.11.2026
Místo provedení zkoušek:
Laboratoř ŠVK, Koldinova 530, Klatovy

Název rozboru	Jednotka	Výsledek	Limitní hodnota Vyhl. č. 252/2004 Sb.	Nejistota měření *	Zpracováno dle metody
amonné ionty	mg/l	< 0,02	0,5 (MH)		SOP2 (ČSN ISO 7150-1)
barva	mg/l Pt	< 4,8	20 (MH)		SOP14 (ČSN EN ISO 7887)
chlor volný	mg/l	0,06	0,3 (MH)	13 %	SOP28 (ČSN ISO 7393-2)
CHSK(Mn)	mg/l	0,35	3 (MH)	6,5 %	SOP3 (ČSN EN ISO 8467)
chuť		přijatelná			SOP31(TNV 757340)
dusičnany	mg/l	5,0	50 (NMH)	6,5 %	SOP5 (ČSN ISO 7890-3)
dusitany	mg/l	< 0,01	0,5 (NMH)		SOP6 (ČSN EN 26777)
Escherichia coli	KTJ/100ml	0	0 (NMH)		SOP23 (ČSN EN ISO 9308-1)
intestinální enterokoky	KTJ/100ml	0	0 (NMH)		SOP24 (ČSN EN ISO 7899-2)
koliformní bakterie	KTJ/100ml	0	0 (MH)		SOP23 (ČSN EN ISO 9308-1)
konduktivita	mS/m	16,5	125 (MH)	2,5 %	SOP9 (ČSN EN 27888)
kultivovatelné při 22°C	KTJ/ml	2	200 (MH)		SOP27 (ČSN EN ISO 6222)
kultivovatelné při 36°C	KTJ/ml	0	40 (MH)		SOP27 (ČSN EN ISO 6222)
pach		přijatelný			SOP31(TNV 757340)
reakce vody(pH)		7,70	9,5 (MH)	2,5 %	SOP7 (ČSN ISO 10523)
teplota vzorku	°C	13,4		10 %	SOP33 (ČSN 75 7342)
zákal	ZF(n)	0,25	5 (MH)	5,0 %	SOP13 (ČSN EN 27027)
železo	mg/l	< 0,02	0,2 (MH)		SOP17 (ČSN ISO 6332)

Legenda:

MH-Mezna hodnota, NMH-Nejv.mezna hodn

* Uváděná rozšířená nejistota je založena na standardní nejistotě násobené oeficientem rozšíření k = 2, což pro normální rozdělení poskytuje hladinu spolehlivosti přibližně 95%.

Protokol může být reprodukován pouze jako celek, jeho část lze reprodukovat pouze se souhlasem laboratoře.
U hodnoty výsledku menší než mez stanovitelnosti se nejistota stanovení neuvádí.
Nejistoty uváděné na protokolu nezahrnují nejistotu odběru vzorku.
Akreditovaný odběr pitné vody proveden dle SOP1/V , akreditovaný odběr odpadní vody proveden dle SOP 2/V.

Schvaluje: Ing. Lacová Hana
vedoucí laboratoře

V Klatovech, 11.11.2026

Konec protokolu.

Posudek č. 2026/01076

Nebyly překročeny žádné limitní hodnoty.

Ing. Lacová Hana

V Klatovech, 11.11.2026