



Adresa: **EVK Kašperské Hory**  
Smetanova 156  
34192 Kašperské Hory

## Protokol č. 2021/00232

Místo odběru: Červená vodojem  
Odběr provedl: Miloš Altmann viz hromadná průvodka 11/2021  
Příjem provedl: Márová Anna DiS  
Typ odběru: bodový  
**Klasifikace vzorku: voda upravená, krácený rozbor dle vyhl. 252/2004 Sb.**

Datum odběru: 17.03.2021  
Datum příjmu: 17.03.2021  
Datum provedení: 17.03.2021 - 15.04.2021  
Místo provedení zkoušek:  
Laboratoř ŠVK, Koldinova 530, Klatovy

Název rozboru	Jednotka	Výsledek	Limitní hodnota	Nejistota měření *	Zpracováno dle metody
amonné ionty	mg/l	0,03		10 %	SOP2 ( ČSN ISO 7150-1)
barva	mg/l Pt	< 4,8			SOP14 ( ČSN EN ISO 7887 )
chlor volný	mg/l	< 0,05			SOP28 ( ČSN ISO 7393-2 )
CHSK(Mn)	mg/l	0,45		10 %	SOP3 ( ČSN EN ISO 8467 )
chut'		přijatelná			SOP31(TNV 757340)
dusičnany	mg/l	2,1		2,5 %	SOP5 ( ČSN ISO 7890-3 )
dusitany	mg/l	< 0,01			SOP6 ( ČSN EN 26777 )
Escherichia coli	KTJ/100ml	0			SOP23 ( ČSN EN ISO 9308-1 )
intestinální enterokoky	KTJ/100ml	0			SOP24 ( ČSN EN ISO 7899-2 )
koliformní bakterie	KTJ/100ml	0			SOP23 ( ČSN EN ISO 9308-1 )
kultivovatelné při 22°C	KTJ/ml	4			SOP27 ( ČSN EN ISO 6222 )
kultivovatelné při 36°C	KTJ/ml	6			SOP27 ( ČSN EN ISO 6222 )
pach		přijatelný			SOP31(TNV 757340)
reakce vody(pH)		6,95		0,5 %	SOP7 ( ČSN ISO 10523 )
teplota vzorku	°C	6,1		10 %	SOP33 ( ČSN 75 7342 )
zákal	ZF(n)	0,36		5,0 %	SOP13 ( ČSN EN 27027 )
železo	mg/l	< 0,02			SOP17 ( ČSN ISO 6332 )

### Legenda:

\* Uváděná rozšířená nejistota je založena na standardní nejistotě násobené oeficientem rozšíření  $k = 2$ , což pro normální rozdělení poskytuje hladinu spolehlivosti přibližně 95%.

Výsledky zkoušek se vztahují pouze ke zkoušeným položkám. Protokol může být reprodukován pouze jako celek, jeho část lze reprodukovat pouze se souhlasem laboratoře.

U hodnoty výsledku menší než mez stanovitelnosti se nejistota stanovení neuvádí.

Nejistoty uváděné na protokolu nezahrnují nejistotu odběru vzorku. Nejistota odběru vzorku odpadních vod je 10%  
Akreditovaný odběr pitné vody proveden dle SOP1/V , akreditovaný odběr odpadní vody proveden dle SOP 2/V.

V Klatovech, 15.04.2021

ŠUMAVSKÉ VODOVODY  
A KANALIZACE  
Ing. Lacová Hana  
vedoucí laboratoře  
Koldinova 530  
339 01 KLATOVY  
DIČ. CZ25232100